# 첨부 1 점검 총괄표(건물(시설)별 총괄표)

| 학교(기관)명 | 장성중학교 | 점검시기 | 2022년 겨울철 |
|---|---|---|---|
| 점검일 | 2022.12.07.~12.09. | 작성자 | 김순주 (김순주) |

| 구분 | ☑ 건 물 ☐ 옹 벽 ☐ 절토사면 ☐ 기타 ( ) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 교사동 | | | | | | |
| 주소 | 경기 고양시 일산서구 대산로 254 | | | | | | |
| 시설정보 | 준공(설치)년도 | 1995 | 연면적(㎡) | 8,830㎡ | 시특법 대상 | ☐1종 ☐2종 ☐3종 | |
| | 건물 | 건물용도 | 교사동 | 건물층수 | 5 | 건물구조 | 철근 콘크리트 |
| | 옹벽 | 재료 | | 높이/길이 | | 구조형식 | |
| | 절토사면 | 경사도 | | 높이/길이 | | - | |

| 안전등급 | 전차 | B | 금차 | B | 등급변경사유 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 점검기간 | 2022.12.07.~12.09. | | | | 점검기관 | 장성중학교 |
| 점검방법 | ☐ 자체점검 ☐ 민관합동 ☐ 기관위탁 ☐ 확인점검 | | | | | |

| 점검반 구성 | 구분 | 성명 | 소속기관 |
|---|---|---|---|
| | ☐ 공무원 ☐ 공사/공단 ☐ 전문가 ☐ 민간(학부모) | 정종식 | 장성중 |
| | ☐ 공무원 ☐ 공사/공단 ☐ 전문가 ☐ 민간(학부모) | 김순주 | 장성중 |
| | ☐ 공무원 ☐ 공사/공단 ☐ 전문가 ☐ 민간(학부모) | 유형종 | 장성중 |
| | ☐ 공무원 ☐ 공사/공단 ☐ 전문가 ☐ 민간(학부모) | 이병우 | ㈜웅광전기 |
| | ☐ 공무원 ☐ 공사/공단 ☐ 전문가 ☐ 민간(학부모) | 오승욱 | ㈜해태소방 |
| | ☐ 공무원 ☐ 공사/공단 ☐ 전문가 ☐ 민간(학부모) | 박성호 | ㈜제일승강기 |
| | ☐ 공무원 ☐ 공사/공단 ☐ 전문가 ☐ 민간(학부모) | | |

| 점검결과 | 구분 | 지적사항 | 확인결과 |
|---|---|---|---|
| | 정밀 안전진단 | 이상없음 | 이상없음 |
| | 보수보강 | 이상없음 | 이상없음 |
| | 현지시정 | 이상없음 | 이상없음 |

| 조치계획 | 구분 | 조치사항 | 조치(예정) 일자 | 소요예산(천원) 국비 | 지방비 | 기타 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 정밀 안전진단 | 이상없음 | | | | | |
| | 보수보강 | 이상없음 | | | | | |
| | 현지시정 | 이상없음 | | | | | |

# 1. 건축물분야 점검표

| 점 검 일 시 | 2022.12.07.~12.09. | 점 검 구 분 | 자체 점검 / 상위 점검 |
|---|---|---|---|
| 점 검 장 소 | 교사동 | | |
| 점 검 자 | (소속) 장성중 | (직위) 행정실장 | (성명) 정종식 (서명) |
| | (소속) 장성중 | (직위) 행정차석 | (성명) 김순주 (서명) |
| | (소속) 장성중 | (직위) 시설관리주무관 | (성명) 유형종 (서명) |
| 확 인 자 | (소속) 장성중 | (직위) 행정실장 | (성명) 정종식 (서명) |
| 점검자 의견 ( 총 평 ) | 이상없음. | | |

| 순 위 | 점 검 내 용 | | 점 검 결 과(해당란에 ✔체크) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 주점검 | 세부 점검사항 | 적합 | 부적합 | 해당 없음 | 부적합 세부 내용 (위치 · 상태 등) |
| 1 | 안전 관리 실태 | ○ **시설물 안전 및 유지관리계획은 적정한가?** | | | | |
| | | - 시설물안전법 대상 시설물 안전 및 유지관리계획 FMS등재 및 등재항목의 적정성 여부 | ☑ | ☐ | ☐ | |
| | | ○ **안전점검 및 정밀안전진단을 이행하고 있는가?** | | | | |
| | | - 시설물안전법 대상시설의 안전점검 및 정밀안전진단 이행 여부<br>- 특수구조건축물 대상시설의 안전점검 이행 여부 | ☑ | ☐ | ☐ | |
| | | - 안전점검 및 정밀안전진단 결과에 따른 보수·보강 이행 여부 | ☑ | ☐ | ☐ | |
| | | - 자체 정기안전점검 담당자의 자격 적정 여부 | ☑ | ☐ | ☐ | |
| | | ○ **석면조사 및 유지관리는 적정한가?** | | | | |
| | | - 석면조사 실시 여부 | ☑ | ☐ | ☐ | |
| | | - 석면안전관리자 지정 및 교육 이수 여부 | ☑ | ☐ | ☐ | |
| | | - 석면조사 매년 2회 실시 여부 | ☑ | ☐ | ☐ | |
| | | ○ **수조의 청소를 실시하고 있는가?** | | | | |
| | | - 고·저수조의 매년 2회 청소 실시 여부 | ☑ | ☐ | ☐ | |
| | | **< 기타 점검 의견 >** *** 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술** | | | | |

| 순 위 | 점 검 내 용 | | 점 검 결 과(해당란에 ✔체크) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 주점검 | 세부 점검사항 | 적합 | 부적합 | 해당 없음 | 부적합 세부 내용 (위치 · 상태 등) |
| 2 | 구조 안전성 | ○ **지반이 침하되어 있는 곳은 없는가?** | | | | |
| | | - 건물 주변 지반의 단차 및 균열 여부 | ☑ | ☐ | ☐ | |
| | | - 건물 인근의 지하수 누출 여부 | ☑ | ☐ | ☐ | |
| | | ○ **건물이 기울어져 있지는 않는가?** | | | | |
| | | - 창문의 원활한 개폐 여부 | ☑ | ☐ | ☐ | |
| | | - 바닥은 기울지 않았는지 여부 | ☑ | ☐ | ☐ | |
| | | - 외벽의 수직상태 유지 여부 | ☑ | ☐ | ☐ | |
| | | ○ **균열은 없는가?** | | | | |
| | | - 구조체(기둥, 보, 슬래브, 내력벽)에 균열 여부 | ☑ | ☐ | ☐ | |
| | | ○ **철근노출 및 부식, 박리, 박락된 곳은 없는가?** | | | | |
| | | - 철근 노출 여부 | ☑ | ☐ | ☐ | |
| | | - 콘크리트 표면이 들뜸 여부 | ☑ | ☐ | ☐ | |
| | | - 콘크리트가 떨어져 철근 노출 여부 | ☑ | ☐ | ☐ | |
| | | ○ **구조체 단면손상 및 하중이 증가된 부분은 없는가?** | | | | |
| | | - 기둥, 보, 슬래브, 내력벽의 설계 단면 손상 여부 | ☑ | ☐ | ☐ | |
| | | - 지붕 및 건물 내에 설계도에 없는 구조물, 탱크 등 설치 여부 | ☑ | ☐ | ☐ | |
| | | ○ **철골재의 볼트체결 상태는 적정한가?** | | | | |
| | | - 접합부 볼트 누락 여부 | ☑ | ☐ | ☐ | |
| | | - 접합부 볼트체결부위에 틈새 발생 여부 | ☑ | ☐ | ☐ | |
| | | - 접합부 용접의 적합 시행 여부 | ☑ | ☐ | ☐ | |
| | | ○ **철골재 건축물이 손상된 곳은 없는가?** | | | | |
| | | - 철재의 부식으로 단면결손 여부 | ☑ | ☐ | ☐ | |
| | | - 철골재의 도장 탈락 여부 | ☑ | ☐ | ☐ | |
| | | - 기둥, 보, 슬래브의 휨, 처짐 등 손상 여부 | ☑ | ☐ | ☐ | |
| | | < 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술 | | | | |

| 순 위 | 점 검 내 용 | | 점 검 결 과(해당란에 ✔체크) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 주점검 | 세부 점검사항 | 적합 | 부적합 | 해당 없음 | 부적합 세부 내용 (위치 · 상태 등) |
| 3 | 건축 마감 | ○ **지붕, 옥상마감은 적정한가?** | | | | |
| | | - 난간의 높이가 1.2m 이상이며, 튼튼한지 여부 | ☑ | ☐ | ☐ | |
| | | - 지붕 마감재의 탈락, 비산 우려 여부 | ☑ | ☐ | ☐ | |
| | | - 배수구멍의 걸림망 설치 여부 | ☑ | ☐ | ☐ | |
| | | - 배수구멍이 기능 발휘에 문제 유무 | ☑ | ☐ | ☐ | |
| | | - 방수층의 손상 및 잡초의 식생 여부 | ☑ | ☐ | ☐ | |
| | | - 옥상에 비산이 우려되는 물건 방치 여부 | ☑ | ☐ | ☐ | |
| | | - 옥상에 불법건축물 설치 여부 | ☑ | ☐ | ☐ | |
| | | ○ **외부 마감재는 적절히 설치되어 있는가?** | | | | |
| | | - 탈락, 들뜸, 추락의 위험 여부 | ☑ | ☐ | ☐ | |
| | | ○ **내부 마감재는 적절히 설치되어 있는가?** | | | | |
| | | - 탈락, 들뜸, 추락의 위험 여부 | ☑ | ☐ | ☐ | |
| | | - 석면재료의 분진 우려 여부 | ☑ | ☐ | ☐ | |
| | | - 계단에 미끄럼방지시설 설치 여부 | ☑ | ☐ | ☐ | |
| | | **< 기타 점검 의견 >** *** 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술** | | | | |

※ 건축물 기초 세굴 · 부등침하, 기둥 · 보 등 주요 구조부 균열 등 **중대 결함**이 **발견**된 경우 **민간전문가** 및 **점검장비**를 활용하여 **확인점검** 실시

## 2. 전기분야 점검표

| 점 검 일 시 | 2022.12.07.~12.09. | 점 검 구 분 | 자체 점검 / 상위 점검 |
|---|---|---|---|
| 점 검 장 소 | 교사동 | | |
| 점 검 자 | (소속)장성중 | (직위)행정실장 | (성명) 정 종 식 (서명) |
| | (소속)장성중 | (직위)행정차석 | (성명) 김 순 주 (서명) |
| | (소속)장성중 | (직위)시설관리주무관 | (성명) 유 형 종 (서명) |
| | (소속)웅광전기 | (직위)대표 | (성명) 이 병 우 (서명) |
| 확 인 자 | (소속)장성중 | (직위)행정실장 | (성명) 정 종 식 (서명) |
| 점검자 의견 ( 총 평 ) | 이상없음 | | |

| 순 위 | 점 검 내 용 | | 점 검 결 과(해당란에 ✔체크) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 점검 항목 | 세부 점검사항 | 적합 | 부적합 | 해당 없음 | 부적합 세부 내용 (위치 · 상태 등) |
| 1 | 안전 관리 | ○ 전기안전관리자는 선임하였는가? | ☑ | ☐ | ☐ | |
| | | ○ 전기안전관리자의 직무 고시 이행은 잘하고 있는가? | | | | |
| | | - 일상, 정기, 정밀점검(정전점검) 등 현장점검 사항 | ☑ | ☐ | ☐ | |
| | | - 점검기록 서류 비치상태 및 보관(4년간) | ☑ | ☐ | ☐ | |
| | | - 전기안전교육 실시 및 계측기 관리 등 | ☑ | ☐ | ☐ | |
| | | ○ 전기사업법에 의한 법적 정기검사(점검)을 받았는가? | ☑ | ☐ | ☐ | |
| | | < 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술 | | | | |
| 2 | 인입선 | ○ 인입구 전선과 접속점 등 외관이 양호한가? | ☐ | ☐ | ☑ | |
| | | < 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술 | | | | |
| 3 | 누전 · 배선용 차단기 | ○ 차단기의 정격전류와 배선의 굵기는 적정한가? | ☑ | ☐ | ☐ | |
| | | ○ 차단기는 절연함(분전함) 내에 견고하게 설치되어 있는가? | ☑ | ☐ | ☐ | |
| | | ○ 정격소비전력 3kW 이상 전기기계기구는 전용차단기(1회로)로 사용하고 있는가? | ☑ | ☐ | ☐ | |
| | | ○ 누전차단기는 강제 차단동작상태(가능개소) 이상 없는가? | | | | |
| | | - 누전차단기 강제트립(황색·적색 버튼) 이상 유무 | ☑ | ☐ | ☐ | |
| | | - 외관(파손·손상) 상태 및 접속점 이상 유무 | ☑ | ☐ | ☐ | |

| 순 위 | 점 검 내 용 | | 점 검 결 과(해당란에 ✔체크) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 점검 항목 | 세 부 점 검 내 용 | 적합 | 부적합 | 해당 없음 | 부적합 세부 내용 (위치 · 상태 등) |
| 3 | 누전 · 배선용 차단기 | ○ 전기기계기구가 적절한 누전차단기에 연결되어 있는가? | | | | |
| | | - 냉장고, 세탁기, 에어컨, 옥외 조명시설, 간판 등을 포함한 금속재로 되어있는 전기기계기구 | ☑ | ☐ | ☐ | |
| | | - 욕실, 화장실 (인체감전보호 15㎃A고감도용 사용) | ☑ | ☐ | ☐ | |
| | | < 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술 | | | | |
| 4 | 배·분전반 | ○ 배·분전반 외함은 규정에 맞게 사용하고 있는가? | | | | |
| | | - 불연성 또는 난연성(옥외는 방수형)을 사용하여야 함 | ☑ | ☐ | ☐ | |
| | | ○ 배·분전반 앞에 적재물이 있는가? | ☑ | ☐ | ☐ | |
| | | ○ 배·분전반 내부에 이물질, 부식, 누수, 분진이 있는가? | ☑ | ☐ | ☐ | |
| | | ○ 배·분전반 내의 차단기와 배선의 접속상태는 양호한가? | ☑ | ☐ | ☐ | |
| | | ○ 배·분전반 잠금장치 관리 상태는? | | | | |
| | | - 취급자 이외 개방할 수 없도록 잠금장치 시공되어야 함 | ☑ | ☐ | ☐ | |
| | | ○ 각종 지시계(전압계,전류계 등)의 동작상태는 양호한가? | ☑ | ☐ | ☐ | |
| | | < 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술 | | | | |
| 5 | 배선 상태 | ○ 옥내 배선은 규격품 전선을 사용하고 있는가? | ☑ | ☐ | ☐ | |
| | | ○ 전선 접속상태 및 열화, 피복 등 외관과 고정은 양호한가? | ☑ | ☐ | ☐ | |
| | | ○ 옥외 배선 설치 상태는? | | | | |
| | | - 옥외 배선 바닥 노출은 불가(간판 및 광고용 포함) | ☑ | ☐ | ☐ | |
| | | - 옥외 가공 및 벽 등에 시공된 전선 규격품 사용 여부 | ☑ | ☐ | ☐ | |
| | | - 옥외 노출 가능 배선(케이블) 이외는 전선관 내 시공 되어야 함 | ☑ | ☐ | ☐ | |
| | | < 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술 | | | | |

| 순 위 | 점 검 내 용 | | 점 검 결 과(해당란에 ✓체크) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 점검 항목 | 세 부 점 검 내 용 | 적합 | 부적합 | 해당 없음 | 부적합 세부 내용 (위치 · 상태 등) |
| 5 | 배선 상태 | ○ 옥내 배선은 규격품 전선을 사용하고 있는가? | ☑ | ☐ | ☐ | |
| | | ○ 전선 접속상태 및 열화, 피복 등 외관과 고정은 양호한가? | ☑ | ☐ | ☐ | |
| | | ○ 옥외 배선 설치 상태는? | | | | |
| | | - 옥외 배선 바닥 노출은 불가(간판 및 광고용 포함) | ☑ | ☐ | ☐ | |
| | | - 옥외 가공 및 벽 등에 시공된 전선 규격품 사용 여부 | ☑ | ☐ | ☐ | |
| | | - 옥외 노출 가능 배선(케이블) 이외는 전선관 내 시공 되어야 함 | ☑ | ☐ | ☐ | |
| | | < 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술 | | | | |
| 6 | 전기 기계 기구 및 접지 상태 | ○ 접지극 부착형 콘센트를 사용하고 있는가? | ☑ | ☐ | ☐ | |
| | | ○ 욕실 등 물기가 있는 곳에는 방적형(커버용) 콘센트가 설치되어 있는가? | ☑ | ☐ | ☐ | |
| | | ○ 보조 전원용 멀티탭 사용상태는? | | | | |
| | | - 과부하 차단형(ON/OFF가능형) 사용 여부 | ☑ | ☐ | ☐ | |
| | | - 바닥 미고정 멀티탭의 사용상태(분진, 손상 될 우려) | ☑ | ☐ | ☐ | |
| | | ○ 콘센트, 스위치의 접속상태 등 외관과 고정은 양호한가? | | | | |
| | | - 옥외 시공은 방수형 제품을 사용하여야 함 | ☑ | ☐ | ☐ | |
| | | - 벽붙이 콘센트, 스위치 고정 및 분진 상태 | ☑ | ☐ | ☐ | |
| | | ○ 멀티탭을 문어발식으로 사용하여 권장전력을 초과하고 있는가? (권장전력=허용전력×80%) | ☑ | ☐ | ☐ | |
| | | ○ 외부 조명설비 금속제 등주 및 안정기에 접지가 연결되었는가? | | | | |
| | | - 접지 및 방수형 사용하여야 함 | ☑ | ☐ | ☐ | |
| | | ○ 전기기계기구(냉장고, 에어컨, 전동기 등)는 형식 승인된 제품을 사용하는가? | | | | |
| | | - 전열기, 스위치, 콘센트 등 KC 또는 KS품 사용하여야 함 | ☑ | ☐ | ☐ | |
| | | ○ 전기기계기구(냉장고, 에어컨, 전동기 등) 접지 시공되어 있는가? | ☑ | ☐ | ☐ | |

| 순 위 | 점 검 내 용 | | 점 검 결 과(해당란에 ✓체크) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 점검 항목 | 세 부 점 검 내 용 | 적합 | 부적합 | 해당 없음 | 부적합 세부 내용 (위치 · 상태 등) |
| 6 | 전기 기계 기구 및 접지 상태 | ○ 전동기에 누전보호 장치(누전차단기, EOCR 등) 시공되어 있는가? | | | | |
| | | - 비상용(소방 등) 전동설비 이외 사람이 쉽게 접촉할 우려가 있는 전동기에는 누전 보호장치가 설치 되어야함. | ☑ | ☐ | ☐ | |
| | | < 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술 | | | | |
| 7 | 비상 발전 설비 | ○ 발전기의 가동(운전)이 가능한가? | | | | |
| | | - 한전 정전시 자동절환 (ATS)가능여부 | ☐ | ☐ | ☑ | |
| | | - 무부하 수동운전 가동 상태 등 | ☐ | ☐ | ☑ | |
| | | ○ 각종 지시계는 정격범위를 유지하고 있는가? | | | | |
| | | - 정격 전압, 주파수, 회전수(RPM), 온도 | ☐ | ☐ | ☑ | |
| | | ○ 소모품 관리 상태는 양호한가? | | | | |
| | | - 연료량, 냉각수량, 축전지 상태, 엔진오일, 공기필터 등 | ☐ | ☐ | ☑ | |
| | | ○ 유류, 엔진오일, 냉각수의 외부유출이 있는가? | ☐ | ☐ | ☑ | |
| | | ○ 발전기 중성점과 외함 접지는 시공되어 있는가? | ☐ | ☐ | ☑ | |
| | | < 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술 | | | | |
| 8 | 전기실 , EPS실, 축전지 실 | ○ 전기실 출입문에 잠금장치는 설치되어 있는가? | ☑ | ☐ | ☐ | |
| | | ○ 전기실 출입문에 전기위험표시는 부착되어 있는가? | ☑ | ☐ | ☐ | |
| | | ○ 내부에 가연성 물질이 보관되어 있는가? | ☑ | ☐ | ☐ | |
| | | ○ 축전지실 관리는 잘되고 있는가? | | | | |
| | | - 별도의 축전지실 있을 경우 강제 환기장치 설치 및 온도 23°±5℃, 습도 80% 이하로 관리 | ☐ | ☐ | ☑ | |
| | | < 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술 | | | | |
| 9 | 방화 구획 | ○ 케이블 관통부는 내화충전구조로 마감되어 있는가? | | | | |
| | | - 전기실, 발전기실, 전기배관통로(EPS)실 | ☑ | ☐ | ☐ | |
| | | < 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술 | | | | |

※ 차단기 고장 · 누전 · 전선의 손상 등 **중대 결함**이 **발견**된 경우 **민간전문가** 및 **점검장비**를 활용하여 **확인점검** 실시

## 3 소방분야 점검표

| 점 검 일 시 | 2022.12.07.~12.09. | 점 검 구 분 | 자체 점검 / 상위 점검 |
|---|---|---|---|
| 점 검 장 소 | 교사동 | | |
| 점 검 자 | (소속)장성중 | (직위)행정실장 | (성명) 정 종 식 (서명) |
| | (소속)장성중 | (직위)행정차석 | (성명) 김 순 주 (서명) |
| | (소속)장성중 | (직위)시설관리주무관 | (성명) 유 형 종 (서명) |
| | (소속)해태소방 | (직위) 차 장 | (성명) 오 능 석 (서명) |
| 확 인 자 | (소속)장성중 | (직위)행정실장 | (성명) 정 종 식 (서명) |
| 점검자 의견 ( 총 평 ) | 이상없음 | | |

| 구 분 | 점 검 내 용 | | 점 검 결 과 (해당란에 ✓체크) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 양호 | 불량 | 해당없음 | 불 량 내 역 |
| 1. 자체안전 관리분야 | 소방안전관리자 선임 적정성(선임 등급) □특급 □1급 □2급 □3급 | | ✓ | | | □미선임<br>□미신고<br>□실무교육 미이수 |
| | 소방안전관리자 선임 자격 | | □국가기술자격증(□기술사 □기사 □기타)<br>□소방안전관리자수첩<br>□소방시설관리업체에 위탁선임<br>□타법령에 따라 안전관리자로 선임(겸직)<br>□ 기타 | | | |
| | 소방계획서 작성 및 업무수행 여부 | | ✓ | | | □소방계획서 미작성(미보관)<br>□소방계획서 내용 미흡<br>□기타 |
| | 소방시설 자체점검 이행 여부 | 작동기능점검 | ✓ | | | □미실시<br>□거짓 또는 부실점검<br>□작동기능점검표 미보관<br>□점검기록표 미부착<br>□기타 |
| | | 종합정밀점검 | ✓ | | | □미실시<br>□거짓 또는 부실점검<br>□종합정밀점검표 미보관<br>□점검기록표 미부착<br>□기타 |
| | 다중이용업소 안전시설등 점검여부(세부점검표 작성) 및 보관여부 | | ✓ | | | □미실시(세부점검표 미보관)<br>□세부점검표 내용 미흡<br>□기타 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 자체 소방교육 및 훈련 실시 여부 | √ | | | □미실시<br>□실시결과기록부 미보관<br>□참석자현황 미작성<br>□기타 |
| | 소방관서와 합동 소방훈련 실시 여부 | □실시(□특급 □1급 □공공기관 □노유자시설 □요양병원, □기타), □미실시 | | | |
| 2. 소화기구 | 설치 장소·거리 적정성 | √ | | | □은폐장소에 비치<br>□구획된 실(33㎡ 이상) 마다 미비치<br>□화재등급에 부적절한 소화기배치<br>□보행거리 미충족 |
| | 소화기 유지·관리 여부 | √ | | | □안전핀 고정 상태 부적정<br>□지시압력계(충압) 부적정<br>□내용연수 10년 초과<br>□기타 |
| 3. 자동 소화장치 | 수신반 전원 이상 유무 | | | √ | □수신반 상용전원 공급 불량<br>□수신반 자체 고장<br>□기타 |
| | 감지기(탐지부) 설치 위치 적정 여부 | | | √ | □천장으로부터 30cm이내 미설치<br>□바닥으로부터 30cm이내 미설치<br>□수신반과 배선 단선<br>□기타 |
| | 음향장치의 음량 적정 여부 | | | √ | □음향장치 출력 불량<br>□기타 |
| | 열원(가스, 전기) 자동차단장치 작동여부 | | | √ | □수동기동 시 작동 불량<br>□기타 |
| 4.수계소화설비 (공통) | 가압송수장치 종류 / 주펌프 | √□전동기<br>□내연기관 | 보조(충압) | □전동기<br>□면 제 | 예비펌프 □전동기<br>□내연기관 |
| | 수원 및 약제량(포소화설비) 적정 여부 | √ | | | □수원 저수량 미확보<br>□펌프의 후드밸브 또는 흡수배관의 흡수구 설치위치 불량<br>□플루팅 스위치 고장에 따른 급수불량<br>□볼탑고장에 따른 자동급수 이상<br>□기타 |
| | 소화수 공급배관 차단(폐쇄) 여부 확인 | √ | | | □급수배관 차단(폐쇄)<br>□급수배관 T/S 미설치<br>□기타 |
| | 가압송수장치 정상 작동여부 | √ | | | □자동기동 불량<br>□수동기동 불량<br>□설비별 펌프 표기 미표시<br>□전동기펌프 전원공급 불량<br>□전동기펌프 모터 고장<br>□엔진펌프 동력제어반 고장<br>□엔진펌프내 점화스위치 고장<br>□엔진펌프 냉각장치 고장에 따른 과열발생 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | □기타 |
| | 동력 및 감시 제어반 관리 상태<br>(자동, 수동, 정지 상태 여부 등) | | √ | | | □각 펌프 자·수동 기동 불량<br>□제어스위치 정지상태<br>□동력제어반 표지 미표시<br>□감시제어반 회로이상(단락, 단선 등)<br>□기타 |
| | 감시제어반, 비상전원 설치장소 방화구획 여부<br>(비상조명등, 급·배기시설 설치 여부 포함) | | √ | | | □방화구획 미비(방화문 관리상태, 벽 관통부 등)<br>□비상조명등 미설치<br>□기타 |
| | 송수구 관리상태 및 소방차 접근 여부 | | √ | | | □송수구 접근에 어려움<br>□송수구 설치위치 불량(높이)<br>□송수구 마개 미설치<br>□송수압력범위 미표시<br>□송수구 내 쓰레기 삽입<br>□기타 |
| | 비상전원 관리상태 | □자가발전설비<br>□축전지설비<br>□기타(비상전원수전설비 등) | | | √ | □비상전원 연료 부족<br>□상용전원 차단시 비상전원으로 전환 불량<br>□축전지 불량<br>□기타 |
| 5. 옥내/옥외 소화전 | 소화전함 위치표시등 점등 상태 | | √ | | | □위치표시등 점등 불량<br>□위치표시등 캡 탈락<br>□펌프 기동표시등 미점등<br>□기타 |
| | 소화전함내 호스, 노즐 등 관리상태 | | √ | | | □호스 및 노즐 결합상태 불량<br>□호스 고착<br>□소화전 사용방법 미부착(외국어병기 포함)<br>□호스 및 노즐 미비치(수량부족)<br>□기타 |
| | 소화전 사용에 지장을 초래하는 물건은 없는지 여부 | | √ | | | □소화전 앞 장애물 적치<br>□소화전 문개방 불가<br>□기타 |
| 6.포소화설비 | 포 혼합장치 정상 작동여부 | | | | √ | □포 혼합장치 작동불량<br>□포 약제량 부족<br>□기타 |
| 7. (간이) 스프링클러 / 미분무 / 포소화전설비 | 설치장소 | □전층 □주차장 □일부층( ) | | | | |
| | 유수검지장치 | □습식 □준비작동식 □건식 □일제개방밸브 □캐비넷형(간이) | | | | |
| | | 접근 및 점검의 용이성 | | | √ | □접근불량 및 공간 미확보<br>□유수검지장치실 표기 미표시<br>□보호용 철망 등으로 미구획<br>□기타 |
| | | 개폐밸브 관리 상태 | | | √ | □개폐밸브 폐쇄<br>□밸브 폐쇄 시 T/S 동작 불량<br>□개폐밸브 부식<br>□기타 |
| | | 배수밸브, 시험배관, 감지기 또는 기 | | | √ | □유수검지장치 압력스위치 작동불량 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 동장치 작동시 작동여부 | | | √ | □수동기동장치(SVP) 작동 불량<br>□화재감지회로 이상(단선,단락)<br>□기타 |
| | | 음향장치 정상 작동여부 | | | √ | □방호구역 내 음향장치 출력 불량<br>□감시제어반 부저 출력 불량<br>□기타 |
| | 헤 드 | 설치장소별 헤드 적정성 여부<br>(공동주택, 노유자, 침실, 입원실 등) | | | √ | □헤드 적정성 불량(조기반응형)<br>□헤드의 누락(미설치)<br>□기타 |
| | 헤 드 | 헤드감열 및 살수 분포의 방해물 설치여부 | | | √ | □페인트 등에 의한 헤드 도색<br>□헤드 살수반경 미확보<br>□헤드 천정 등 매립<br>□차폐판 미설치<br>□헤드 설치위치 부착면으로부터 30cm 초과<br>□기타 |
| | 동결 또는 부식할 우려가 있는 부분에 보온, 방호조치가 되고 있는지 여부 | | | | √ | □방호조치 불량<br>□배관 및 밸브 등 부식<br>□기타 |
| | 배관, 관부속, 밸브류 등이 변형, 손상, 부식되었는지 여부 | | | | √ | □배관 및 밸브 등 변형·손상·부식<br>□기타 |
| 8.가스계 소화설비 | □이산화탄소소화설비 □할로겐화합물소화설비 □청정소화약제소화설비 □분말소화설비 | | | | | |
| | 기동용기 조작장치(솔레노이드)직결 여부 | | | | √ | □솔레노이드에 안전핀 체결<br>□솔레노이드와 기동용기 분리<br>□기타 |
| | 기동관의 가스체크밸브의 설치위치 및 방향은 적정하게 구성되어 있는지 여부 | | | | √ | □가스체크밸브 설치위치 불량<br>□가스체크밸브 방향 부적정<br>□기타 |
| | 수동식 및 자동식 기동장치의 정상작동여부 | | | | √ | □감지기 동작 불량(단선포함)<br>□감지기 교차회로 미구성<br>□수동조작함 수동스위치 동작불량<br>□기타 |
| | 방출표시등 작동 이상 유무 | | | | √ | □방출표시등 미설치<br>□압력스위치 동작 시 방출표시등 미점등<br>□기타 |
| | 음향경보장치(사이렌) 정상작동여부 | | | | √ | □감지기 동작시 음향경보장치 미출력<br>□수동조작함 개방시 음향출력 불량<br>□음향경보장치 제어스위치 정지상태<br>□기타 |
| | 소화약제량 이상 유무 | | | | √ | □소화약제량 손실량 5% 초과<br>□약제저장용기 액위량 미표시<br>□기타 |
| | 비 상 전 원 | □자가발전설비 | | | √ | □비상전원 연료 부족 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 관 리 상 태 | □ 축 전 지 설 비<br>□기타(비상전원수전설비 등) | | | √ | □상용전원 차단시 비상전원 으로 전환 불량<br>□축전지 불량<br>□기타 |
| 9.경보 설비 | 비상 경보 / 자동 화재 탐지 설비 | □P형 수신기 √P형 수신기(기록장치 내장) □R형 수신기 | | | | |
| | | 수신기 고정·외형상태 및 조작 용이성 여부 | √ | | | □수신기 주변 장애물 적치<br>□수신기 고정 불량<br>□수신기 설치높이 불량<br>□스위치 파손 변경<br>□경계구역 일람도 미비치<br>□기타 |
| | | 수신기 방화구획 장소 설치여부 (근무자 상시 근무여부 포함) | √ | | | □방화구획 장소에 미설치<br>□상시 근무장소에 미설치<br>□기타 |
| | | 수신기 자동설정 여부 (주경종, 지구경종, 부저 등) | √ | | | □수신기 화재신호 입력상태<br>□제어스위치 정지상태<br>□기타 |
| | | 발신기, 경종, 표시등 이상 유무 | √ | | | □발신기 위치표시등 점등불량<br>□발신기 위치표시등 캡 탈락(파손)<br>□발신기 누름스위치 동작불량<br>□발신기 응답표시등 미점등<br>□지구경종 출력 불량<br>□지구경종 음량크기 부족<br>□기타 |
| | | 음향장치의 적정성 여부 | √ | | | □경보방식 적용 불량(전층, 우선)<br>□기타 |
| | | 감지기 설치 및 적응성 적정여부 (감지기 누락포함) | √ | | | □감지기 미설치<br>□감지기 탈락<br>□감지기 적응성 불량<br>□감지기 동작 불량<br>□감지기 송배전방식 미적용<br>□감지기 회로 단선<br>□기타 |
| | | 예비전원(축전지설비) 상태 | √ | | | □예비전원 충전 불량<br>□상용전원 차단시 예비전원 자동전환 불량<br>□예비전원 용량부족<br>□기타 |
| | 비상 방송 | 화재시 소방용으로 자동전환 여부 (타 방송차단 및 연동관리 상태 포함) | √ | | | □비상방송설비 전원공급 차단<br>□화재시 소방용으로 자동전환 불량<br>□경보방식 적용 불량(전층, 우선)<br>□기타 |
| | | 화재시 자동으로 화재안내 방송 여부 | √ | | | □자동화재탐지설비의 작동과 연동 불량<br>□화재신호 입력 시 10초 이내 방송출력 불량<br>□기타 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 속보 설비 | 화재시 자동으로 소방관서로 통보 여부 (자동화재탐지설비와 연동관리 상태 포함) | | | √ | □자동화재속보설비 전원공급 차단<br>□자동화재탐지설비와 연동불량<br>□기타 |
| 10. 피난 설비 | 유도등 | 출입구 및 비상구, 계단참 등에 유도등 설치 여부(크기 적정성 여부 포함) | √ | | | □유도등 미설치<br>□유도등 적응성 불량(피난구,통로)<br>□유도등 크기 부적정<br>□기타 |
| | | 유도등 설치 위치 및 방향의 적정여부 (피난방향이 인지 되는지 여부) | √ | | | □유도등 인식불가(장애물 등)<br>□유도등 적응성 불량(방향 포함)<br>□기타 |
| | | 유도등 상시 점등 여부 (3선식의 경우 화재시 점등 여부) | √ | | | □전원 미인가(차단기 고장 등)<br>□유도등 기구불량<br>□유도등 점등불량<br>□기타 |
| | | 유도등 및 유도표지의 파손·변형·탈락·누락 여부 | √ | | | □유도등(표지) 미설치<br>□유도등(표지)의 불량(파손 등)<br>□기타 |
| | | 비상전원 적정성 여부 | √ | | | □비상전원 없음<br>□비상전원 불량(방전 등)<br>□기타 |
| | 비상조명등 | 설비위치의 적정여부 | √ | | | □피난통로상 미설치(복도, 계단 등)<br>□기타 |
| | | 점검스위치 등 관리상태 | √ | | | □점등불량(조도 11x 미만 포함)<br>□점검스위치 작동불량<br>□기타 |
| | | 예비전원 적정여부(내장형에 한함) | √ | | | □예비전원 불량(방전 등)<br>□기타 |
| | 피난기구 | □완강기 □구조대 □미끄럼대 □승강식피난기 □기타 | | | | |
| | | 피난기구의 사용방법 표시유무 | | | √ | □표지 미부착<br>□표지 인식불가(퇴색 등)<br>□기타 |
| | | 피난기구 및 고정 장치의 노후·파손·변형 유무 | | | √ | □피난기구 불량(작동, 길이 등)<br>□고정장치 불량(부식 등)<br>□기타 |
| | | 설치장소의 적정성 여부 (축광식 표지 부착여부 포함) | | | √ | □피난기구의 부적응성<br>□개구부 사용 장애(미확보 등)<br>□착지면의 확보<br>□밀폐창 파괴장치 미비치<br>□ 기타 |
| 11. 소화용수 설비 | 소화용수의 규정수량 확보 여부 | | | | √ | □규정수량 미확보<br>□규정수량 부족(확인불가 포함)<br>□기타 |
| | 소방차 접근가능 상태는? | | √ | | | □진입도로 없음<br>□불법 주·정차로 접근곤란<br>□기타 |
| | 흡수관 투입구의 뚜껑 등 개폐 용이성 여부 | | | | √ | □투입구 위치파악 불가<br>□투입구 개폐불가(부식 등)<br>□기타 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 펌프기동장치 정상 작동유무 | | | | ✓ | □펌프기동장치 작동불량<br>□펌프고장<br>□기타 |
| | 상수도소화용수설비 위치표시 적정성 여부 | | | √ | | □위치표시 미표시<br>□위치표시 설치위치 부적정<br>□기타 |
| 12. 제연설비 | □거실제연 □특별피난계단 □비상용승강기 | | | | | |
| | 거실제연 | 제연경계벽(고정, 가동벽) 상태 | | | √ | □제연경계벽 미설치<br>□제연경계벽 작동불량<br>□기타 |
| | | 공조겸용인 경우 화재시 공조설비가 제연설비로 자동변환 여부 | | | √ | □제연설비로 자동전환 불량<br>□기타 |
| | | 각 제연구역의 공기유입구 파손, 변형, 장애물 유무(내부구조변경 등) | | | √ | □공기유입구 파손(변형)<br>□공기유입구 앞 장애물 적치<br>□제연구역 임의변경<br>□기타 |
| | 부속실 제연 | 출입문(방화문, 창문) 자동폐쇄 여부 | | | √ | □출입문 작동불량(훼손 등)<br>□출입문 완전폐쇄 불량<br>□자동폐쇄장치 불량<br>□기타 |
| | | 차압계(차압표시계를 고정부착한 댐퍼 포함)의 정상작동 여부 | | | √ | □차압계 작동불량(미표시)<br>□차압계 오작동(수치 상이 등)<br>□기타 |
| | | 제연설비 작동시 출입문 개방 가능여부 (110N 이하) | | | √ | □출입문 개방불가<br>□기타 |
| | 공통사항 | 비상전원 관리상태 | □자가발전설비<br>□축전지설비<br>□전기저장장치 | | √ | □비상전원 없음<br>□연료부족<br>□비상전원 불량(축전지 방전 등)<br>□기타 |
| 13. 연결송수관/연결살수설비 | 소방차의 접근 용이성 여부 | | | √ | | □도로폭 4m 이하<br>□불법 주·정차로 접근 곤란<br>□기타 |
| | 송수구 표지 및 송수구역 등을 명시한 계통도의 적정여부 | | | √ | | □송수구역 계통도 미부착 또는 부적정<br>□이물질 및 호스 결합부 손상<br>□기타 |
| | 가압송수장치 이상 유무 상태 | | | | √ | □가압송수장치 작동불량<br>□가압송수장치 성능미달<br>□기타 |
| | 방수용기구함내 호스, 노즐 등 보관 상태<br>(축광식표지 부착여부 포함) | | | √ | | □호스(2본) 및 노즐 미보관<br>□함 축광식표지 미표시<br>□기타 |
| | 헤드 파손, 탈락 및 살수장애 여부 | | | | √ | □헤드 파손(탈락 등)<br>□헤드 살수장애<br>□헤드 누락 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | □기타 |
| 14. 비 상 콘센트 설 비 | 점검 또는 사용상 장애 여부 | | | √ | □함 문개방 불가<br>□함 전원 미인가<br>□기타 |
| | 보호함 표면의 "비상콘센트" 표지 상태 | | | √ | □표지 미부착<br>□표지 인식불가(퇴색 등)<br>□기타 |
| | 보호함 표시등 점등 상태 | | | √ | □표시등 없음<br>□표시등 점등불량<br>□기타 |
| | 비상전원 이상 유무 | | | √ | □비상전원 없음<br>□비상전원 불량(방전 등)<br>□기타 |
| 15. 무선통신 보조설비 | 무선기기 접속단자의 유지관리 상태 | | | √ | □위치파악 불가<br>□접근장애(장애물, 개폐불가 등)<br>□기타 |
| 16. 피난방화 시 설 | 피난 · 방화시설 폐쇄 또는 훼손 | √ | | | □방화문(셔터)의 폐쇄<br>□방화문(셔터)의 훼손<br>□기타 |
| | 피난 · 방화시설 주변에 장애물 설치 | √ | | | □계단상에 장애물 적치<br>□복도상에 장애물 적치<br>□기타 |
| | 피난 · 방화시설의 용도에 장애를 주거나 소방활동에 지장을 주는 행위 | √ | | | □피난·방화시설의 폐쇄(훼손)<br>□타 용도로 이용<br>□기타 |
| | 피난 · 방화시설을 변경하는 행위 | √ | | | □구조적 임의변경<br>□기타 |
| 17. 방염물품 | □방염대상물품 사용 대상 □비대상 | | | | |
| | 커텐, 실내장식물 등 방염처리 여부 | | | √ | □전체 방염 미처리<br>□일부 물품의 방염 미처리<br>□기타 |
| | 가연성 소파, 침대, 매트리스 방염처리 여부 | | | √ | □전체 방염 미처리<br>□일부 물품의 방염 미처리<br>□기타 |
| 18. 화기취급시 설 | 건축물의 가연성부분 및 가연성물질로부터 1m 이상의 안전거리를 확보 상태 | | | √ | □이격거리 부적정(1m 이내)<br>□기타 |
| | 가연성가스 또는 증기가 발생하거나 체류할 우려가 없는 장소에 설치 여부 | | | √ | □가연성 가스(증기)의 누설<br>□가연성가스(증기)의 체류<br>□기타 |
| | 연료탱크가 연소기로부터 2m이상의 수평 거리 확보 상태 | | | √ | □이격거리 부적정(2m 이내)<br>□기타 |
| 19. 위 험 물 저장취급 | 위험물 안전관리자 선임 여부 | | | √ | □미선임<br>□실무교육 미이수<br>□기타 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시 설 | 방화환경조성 및 주의, 경고표시 유무 | | | | ✓ | □가연성 물질의 방치<br>□경고표시 미표시<br>□기타 |
| | 차광 및 환기 설비 관리상태 | | | | ✓ | □설비 미설치(차광, 환기등)<br>□설비 작동 불량<br>□기타 |
| | 보호액속에 보존되어야 할 위험물이 보관되어 있는지 여부 | | | | ✓ | □위험물의 외부보관<br>□보호액의 부족<br>□기타 |
| | 기름찌꺼기나 폐액 방치 여부 | | | | ✓ | □기름찌꺼기 등 임의방치<br>□기타 |
| | 1류 | 위험물과 가연물과의 접촉 또는 혼합, 분해 촉진에 대한 방지조치 여부 | | | ✓ | □접촉방지 미조치<br>□접촉방지 유효성 불량<br>□기타 |
| | 2류 | 산화재와의 접촉 방지조치 여부 | | | ✓ | □접촉방지 미조치<br>□접촉방지 유효성 부적정<br>□기타 |
| | 3류 | 물과의 접촉방지에 대한 조치 여부 | | | ✓ | □접촉방지 미조치<br>□접촉방지 유효성 부적정<br>□기타 |
| | 4류 | 인화 위험성 방지조치 여부 | | | ✓ | □접촉방지 미조치<br>□접촉방지 유효성 부적정<br>□기타 |
| | 5류 | 점화원, 가열, 충격, 마찰 등 방지조치 여부 | | | ✓ | □접촉방지 미조치<br>□접촉방지 유효성 부적정<br>□기타 |
| | 6류 | 가연물 접촉 방지 조치 여부 | | | ✓ | □접촉방지 미조치<br>□접촉방지 유효성 부적정<br>□기타 |
| 20. 소 방 활동에 관 한 사 항 | 비상용승강기 및 피난설비 활용시 장애 여부 | | | | ✓ | □설비 작동불량<br>□접근 장애(장애물 적치 등)<br>□기타 |
| | 소방차 긴급통행 등 소방활동 장애 여부 | | ✓ | | | □불법 주·정차 다수<br>□이면도로 미확보<br>□기타 |
| | 연소 확대요인 여부(인접건물 현황 등) | | ✓ | | | □대지경계선 안에 둘이상의 건축물<br>□다른 건축물로부터 수평거리 6m 이하<br>□개구부가 다른 건축물에 향함<br>□기타 |
| | 다수 인명피해 발생 우려 여부 | | ✓ | | | □다중이용업소 3개소 이상<br>□수용인원 100인 이상<br>□기타 |
| | 인명구조 및 피난활동 장애 여부 | | ✓ | | | □건축물 진입로 2개소 미만<br>□기타 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 자위소방대 조직 현황 | ∪ | | | □자위소방대 미조직<br>□형식적인 자위소방대 조직<br>□기타 |
| | 사다리차 등 대형소방차 접근 여건 | ∪ | | | □도로폭 4m 이하<br>□불법 주·정차 다수<br>□기타 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21. 이용자 특성 | 1일 수용인원(□10명미만 □10명이상 □50명이상 □100명이상□ 500명이상 □1,000명이상) | | | | |
| | 연령별 비율 (100%) | □어린이(취약전) | □청소년 | □성인 | □노인 |
| | | | 85 | 15 | |
| | 성별 비율 (100%) | □남성 | | □여성 | |
| | | 40 | | 60 | |
| 22. 관리자 특성 (관리자) | 연령별 | □성인(65세 미만) | | □노인(65세 이상) | |
| | 성별 | ☑남성 | | □여성 | |
| 23. 관할 소방서 거리 | 119안전센터 | □2km 이하 | ☑2~5km 이하 | □5~10km 이하 | □10km 초과 |
| | 소방서(구조대) | □2km 이하 | ☑2~5km 이하 | □5~10km 이하 | □10km 초과 |

| | |
|---|---|
| 24. 관할119센터 출동로 상 상습정체구간 존재 여부(러시아워 포함) | □ 많음 □ 보통 ☑ 낮음 □ 없음 |
| 25.주변 공설소화전과의 거리 | □50m 이하 □100m 이하 □150m 이하 ☑200m 이하 □200m 초과 |

| | | |
|---|---|---|
| 26. 주변 도로 여건 | 건물진입 도로폭 | □4m 이하 ☑4~ 6m 이하 □6m 이상 |
| | 8t이상 대형소방차 건물 인접 부서 가능 여부 | ☑다수차량 부서 가능 □ 소수차량 부서 가능 □ 불가 |
| | 건물 진입로 평시 불법주차 등 | □많음(중대 장애) ☑적음(일부 장애) □없음 |
| | 건물 4개면 작전 전개 가능성 | □ 1면 가능 ☑2면 가능 □ 3면 가능 □ 4면 가능 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 27.숙박여부(이용자) | □숙박 ☑비숙박 | 28.숙박여부(관리자) | □숙박 ☑비숙박 |

| | |
|---|---|
| 29.화재 시 인접건물 연소확대 가능성 | □ 높음 □ 보통 ☑ 낮음 □ 없음 |
| 30.화재 시 인접임야 연소확대 가능성 | □ 높음 □ 보통 ☑ 낮음 □ 없음 |
| 31. 중대한 화재진압 및 인명구조 장애요인 | □ 필로티주차장 □ 통유리 등 살수·파괴·진입 장애 □ 가연성 외장재<br>□ 내부 가연물 다량 □ 배연 곤란 □ 단일 피난구 □ 내부구조 복잡<br>□ 중증환자 □ 영유아 이용자 □ 고령노인 ☑ 낮음(없음) |
| 32. 와상환자 있는 병원·요양원 등의 경우 침대로 피난할 수 있는 적정 경사로 존재 여부 | ☑ 적정 □ 통로 폭 협소 □ 없음 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33. 야간 근무자 | ☑노인 (65세이상) | 1 명 | □청장년 | 명 | □여성 | 명 | □남성 | 1 명 |

# 4. 승강기분야 점검표

| 점 검 일 시 | 2022.12.07.~12.09. | 점 검 구 분 | 자체 점검 / 상위 점검 |
|---|---|---|---|
| 점 검 장 소 | 교사동 | | |
| 점 검 자 | (소속)장성중 | (직위)행정실장 | (성명) 정 종 식 (서명) |
| | (소속)장성중 | (직위)행정차석 | (성명) 김 순 주 (서명) |
| | (소속)장성중 | (직위)시설관리주무관 | (성명) 유 형 종 (서명) |
| | (소속)제일승강기 | (직위) 과장 | (성명) 박 성 호 (서명) |
| 확 인 자 | (소속)장성중 | (직위)행정실장 | (성명) 정 종 식 (서명) |
| 점검자 의견 ( 총 평 ) | 이상없음. | | |

| 세 부 점 검 사 항 | 점 검 결 과(해당란에 ✔체크) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 적 합 | 부적합 | 해당 없음 | 부적합 세부 내용 (위치 · 상태 등) |
| ○ 엘리베이터 | | | | |
| - 내부 이용자 안전수칙 부착 여부 | ☑ | ☐ | ☐ | |
| - 검사합격증명서 부착 여부 | ☑ | ☐ | ☐ | |
| - 문 닫힘 안전장치 작동상태 적정 여부 | ☑ | ☐ | ☐ | |
| - 비상 통화장치 작동 및 통화상태 적정 여부 | ☑ | ☐ | ☐ | |
| - 기계실 조속기 구동휠 보호커버 설치(관리) 여부 | ☑ | ☐ | ☐ | |
| < 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술 | | | | |
| ○ 에스컬레이터 | | | | |
| - 승강장 주의표시 부착 여부 | ☐ | ☐ | ☑ | |
| - 검사합격증명서 부착 여부 | ☐ | ☐ | ☑ | |
| - 스커트 가드 설치(관리) 상태 적정 여부 | ☐ | ☐ | ☑ | |
| - 에스컬레이터 디딤판 설치(관리)상태 적정 여부 | ☐ | ☐ | ☑ | |
| - 콤 설치(관리)상태 적정 여부 | ☐ | ☐ | ☑ | |
| < 기타 점검 의견 > * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술 | | | | |